

Výmena filtračnej textílie v rekuperačných jednotkách Sentinel Kinetic B, B Plus

1. Odklopte dvierka filtrov a vyberte oba filtre.





2. Nové filtračné textílie bez rámečka vložte priamo do otvoru pre filtre a dvierka zatvorte.



3. Vždy po niekoľkých mesiacoch podľa nastavenia okolitého prostredia (interval 6 mesiacov= mestské, 12 mesiacov= prímestské, 18 mesiacov= dedinské) sa na hornom riadku objaví text: **Skontroluj filter** (Check Filter) ako pripomenka kontroly a prípadne aj vyčistenie či výmeny filtra.

Zkontroluj filter
32 %

Akonáhle máte filter v poriadku, stlačte a podržte na 5 sek. súčasne  a , čím správu vymažete.