

Termostatický dochladzovací ventil BVT5

Použitie


Termostatický dochladzovací ventil BVT5 je určený na ochranu kotlov na tuhé palivo pred prehriatím. Otvorením prívodu chladiacej vody odvádza teplo z dochladzovacieho výmenníka kotla a tým chráni kotol proti prehriatiu.

Ďalšie použitie ventilu BVT5 je na zaliatie podávača paliva do kotla vodou, pred vznietením paliva v zásobníku kotla.

Ventil BVT5 je osadený dvoma teplotnými snímačmi. V prípade poruchy jedného zaisťuje druhý funkciu ventilu.

Ventil je schválený podľa smernice 97/23/ES (PED) a podľa normy ČSN EN 14597. Jedná sa o zariadenie STW typu Th podľa ČSN EN 14597, spĺňa požiadavky na zariadenie na odvedenie prebytočného tepla podľa čl. 4.3.8.4 ČSN EN 303-5.

Termostatický ventil nenahrádza poistný ventil zdroja tepla.



Technické údaje:	
Menovitý priemer	DN 20
Pripojenie rúrok	vnútorný závit G 3/4"
Pripojenie na zdroj tepla	vonkajší závit G 1/2"
Menovitý tlak	PN 10
Max. pracovný tlak vykurovacej kvapaliny	6 bar
Max. pracovný tlak chladiacej vody	10 bar
Teplota okolitého prostredia	0 až 80 °C
Hysterézia	6 °C
Kvs pri teplote otvorenia ventilu + 13 °C	2,6 m ³ /h

Materiály:	
Telo ventilu	kované, mosadz
Kovové časti	kované, mosadz
Pružina	nerez oceľ
Snímač	meď
Kapilárna trubica	meď
Jímka	mosadz
Aktivačné tlačidlo	ABS
O-kružky a tesniace vložky	EPDM, NBR


Inštalácia ventilu

Ventil sa inštaluje čo najbližšie kotla a snímač musí byť umiestnený v najteplejšom mieste podľa obr. 2 BVTS - (A).

Ventil sa inštaluje u podávača paliva a snímač musí byť umiestnený v podávači paliva podľa obr. 2 BVTS - (B).

Ventil môže byť namontovaný v ľubovoľnej pozícii. Pred montážou musí byť systém bez nečistôt, ktoré by sa mohli usadiť v sedle ventilu

a spôsobiť tak poruchu. Šípka na tele ventilu ukazuje smer prietoku. Tlak prívodu vody k ventilu sa riadi odporúčaním výrobcu kotla. Pred vstupom do ventilu musí byť nainštalovaný filter podľa obr. 2. Max. uťahovací moment jímky je 30 Nm. Po inštalácii vykonajte kontrolu správnej funkcie ventilu.



Obr. 2

Údržba

Kontrola: 1x za rok skontrolovať, či ventil pracuje správne. Kontrola funkcie sa vykonáva ručne, a to stlačením červeného tlačidla, ktoré otvára prietok ventilom. **Matice upevňujúce červené tlačidlo sa nesú povoľovať ani uťahovať!**

Aspoň 1x za rok skontrolovať a vyčistiť filter na vstupe chladiacej vody.

Termostatické dochlazovací ventily BVTS s otvárači teplotou:

Kód:	Otváracia teplota:	Max. teplota snímača:	Dĺžka L	Dĺžka H	Kód:	Otváracia teplota:	Max. teplota snímača:	Dĺžka L	Dĺžka H
14473	50 ± 2 °C	75 °C	1,3 m	140 mm	14478	95 ± 2 °C	125 °C	4,0 m	140 mm
14474	55 ± 2 °C	80 °C	1,3 m	140 mm	14479	95 ± 2 °C	125 °C	1,3 m	140 mm
14475	65 ± 2 °C	90 °C	1,3 m	140 mm	14480	97 ± 2 °C	125 °C	1,3 m	140 mm
14643	65 ± 2 °C	90 °C	1,3 m	160 mm	14481	100 ± 2 °C	125 °C	1,3 m	140 mm
14476	70 ± 2 °C	95 °C	1,3 m	140 mm	14482	100 ± 2 °C	125 °C	1,3 m	220 mm
14477	95 ± 2 °C	125 °C	1,3 m	140 mm	14483	108 ± 2 °C	133 °C	1,3 m	140 mm