

VYHLÁSENIE O ZHODE

Identifikačné údaje o výrobcovi:

REGULUS spol. s r.o.
Do Koutů 3/1897, Praha 4 - Modřany, PSČ 143 00
IČO: 453 17 020

Identifikačné údaje o výrobku:

Radiátorové ventily, typ: VTP, VTR s termostatickou hlaviceou rady TH
Radiátorové ventily, typ: EAS-VP, EAS-VR s termostatickou hlaviceou rady EAS-TH

Popis a určenie výrobku:

Radiátorové ventily sú určené na použitie do vykurovacích sústav s radiátormi, kedy plynule regulujú prietok vody do vykurovacieho telesa, pri prekročení požadovanej teploty v miestnosti termostatická hlavica uzatvára ventil pritlačením kuželky do sedla.

Údaj o použitom spôsobe posúdenia zhody:

Zhoda bola posúdená podľa ust. § 7 nariadenia vlády č. 163/2002 Sb.

Odkaz na technické predpisy:

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky ve znění pozdějších předpisů

Odkaz na určené a technické normy:

ČSN EN 215:2020; ČSN EN ISO 9001:2016

Súbor deklarovaných technických vlastností:

maximálny pracovný tlak: 10 bar
maximálna pracovná teplota: 120 °C
maximálny rozdiel tlakov: 1 bar
pripojenie pre termostatické hlavice: M30 x 1,5
regulačný rozsah termostatickej hlavice: 7 - 28 °C

Údaje o autorizovanej osobe:

Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o.
autorizovaná osoba č. 227
Praha 10 - Hostivař, Pražská 810/16, PSČ 102 21
IČO: 250 52 063


Protokoly, správy, certifikáty:

Protokol o posúdení zhody č. 227-P7-24-0177 zo dňa 10. 6. 2024 s platnosťou do 9. 6. 2027

Potvrdzujeme, že vlastnosti výrobku spĺňajú základné požiadavky podľa tohto nariadenia, prípadne požiadavky iných technických predpisov, že výrobok je za podmienok obvyklého, prípadne výrobcom určeného použitia bezpečný a že sme prijali opatrenia, ktorými zabezpečujeme zhodu všetkých výrobkov uvádzaných na trh s technickou dokumentáciou a so základnými požiadavkami.

Dátum a miesto vydania, meno a funkcia zodpovednej osoby:

V Prahe dňa 10.6.2024



Mgr. Milan Březina
manažér kvality

REGULUS spol. s r.o.:
Do Koutů 1897/3
143 00 PRAHA 4
(7)