

VYHLÁSENIE O ZHODE

Identifikačné údaje o výrobcovi:

REGULUS spol. s r.o.
Praha 4-Modřany, Do Koutů 3/1897, PSČ 143 00
IČO: 453 17 020

Identifikačné údaje o výrobku:

Ventil termostatický bezpečnostný BVTs

Popis a určení výrobku:

Ochrana kotlov na tuhé palivá pred prehriatím. Otvorením prívodu chladiacej vody odvádza teplo z dochladzovacieho výmenníka kotla a tým chráni kotol pred prehriatím v prípade havarijnej situácie.

Údaj o použití spôsobe posúdenia zhody:

Zhoda bola posúdená podľa ust. § 12 odst. 3 písm. b) zákona č. 22/1997 Sb.
a podľa ust. § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

Odkaz na technické predpisy:

Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů

Odkaz na určené a ostatné technické normy:

ČSN EN 1490:2016; ČSN EN 1213:2001; ČSN 137100:1965; ČSN 130010:1990

Úplný súbtor deklarovaných technických vlastností:

menovitá svetlosť: DN 20
pripojenie rúrok: vnútorný závit G 3/4"
pripojenie na zdroj tepla: vonkajší závit G 1/2"
menovitý tlak: PN 10

max.pracovný tlak vykurovacej kvapaliny: 6 bar
max.pracovný tlak chladiacej vody: 10 bar
max.tlak chladiacej vody za ventilom: 1/2 hodnoty vstupného tlaku
pracovná teplota chladiacej vody: 5 až 110 °C
teplota okolitého prostredia: 0 až 80 °C
hysterézia: 6 °C
Kvs pri otvárackej teplote $t_{OT} + 13\text{ °C}$: 2,6 m³/h

Údaje o autorizovanej osobe:

Výzkumný ústav pozemných staveb - Certifikační společnost, sr o.
autorizovaná osoba č. 227
Praha 10 - Hostivař, Pražská 810/16, PSČ 102 21
IČO: 250 52 063

Certifikáty, protokoly:

Certifikát výrobku č. 227 /C5/2025/0411 zo dňa 28.11.2025
Protokol o certifikácii č. 227-P5-25-0411 zo dňa 28.11.2025
Protokol o skúške č. A126/2025 zo dňa 25.11.2025

Potvrdzujeme, že vlastnosti výrobku spĺňajú základné požiadavky podľa tohto nariadenia, poprípadе požiadavky iných technických predpisov, že výrobok je za podmienok obvyklého, poprípadе výrobcom určeného použitia bezpečný a že sme prijali opatrenia, ktorými zabezpečujeme zhodu všetkých výrobkov uvádzaných na trh s technickou dokumentáciou a so základnými požiadavkami.



Dátum a miesto vydania, meno a funkcia zodpovednej osoby:

V Prahe dňa 28. 11. 2025


Mgr. Milan Březina
manažér kvality

