

VYHLÁSENIE O ZHODE

Identifikačné údaje o výrobcovi:

REGULUS spol. s r.o.
Praha 4 - Modřany, Do Koutů 3/1897, PSČ 143 00
IČO: 453 17 020

Identifikačné údaje o výrobku:

Bezpečnostná skupina BSR

Popis a určenie výrobku:

Bezpečnostná skupina BSR slúži pre kontrolu tlaku vo vykurovacej sústave a odvzdušnenie okruhu zdroja tepla (kotol, tepelné čerpadlo, elektrické ohrevné telesá apod.).

Údaj o použití spôsobe posúdenia zhody:

Zhoda bola posúdená podľa ust. § 12 odst. 3 písm. b) zákona č. 22/1997 Sb.
a podľa ust. § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

Odkaz na technické predpisy:

Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších predpisu
Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších predpisu

Odkaz na určené a ostatné technické normy:

ČSN EN 1490:2016; ČSN EN 1213:2001; ČSN 137100:1965; ČSN 130010:1990

Úplný súbor deklarovaných technických vlastností:

Otvárací tlak PV: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 6; 8; 10 bar
Max. inštalovaný tepelný výkon: 50 kW
Max. pracovný tlak: 10 bar
Max. pracovná teplota: 110 °C
Pripojenie k zdroju tepla: 1" F

Pripojenie- poistný ventil: 3/4" F
Pripojenie- univerzálny vstup/ výstup: 1/2" F/ 3/4" M
Hmotnosť: 655 g
Rozmery s izoláciou (š x v x h): 140 x 115 x 85 mm

Údaje o autorizovanej osobe:

Výzkumný ústav pozemních staveb- Certifikační společnost, s.r.o.
autorizovaná osoba č. 227
Praha 10 - Hostivař, Pražská 810/16, PSČ 102 21
IČO: 250 52 063

Certifikáty, protokoly:

Certifikát výrobku č. 227/C5/2025/0413 zo dňa 28. 11. 2025
Protokol o certifikácii č. 227-P5-25-0413 zo dňa 28. 11.2025
Protokol o zkoušce č. A112/2025 zo dňa 7. 11.2025

Potvrdzujeme, že vlastnosti výrobku spĺňajú základné požiadavky podľa tohto nariadenia, poprípadе požiadavky iných technických predpisov, že výrobok je za podmienok obvyklého, poprípadе výrobcom určeného použitia bezpečný a že sme prijali opatrenia, ktorými zabezpečujeme zhodu všetkých výrobkov uvádzaných na trh s technickou dokumentáciou a so základnými požiadavkami.



Dátum a miesto vydania, meno a funkcia zodpovednej osoby:

V Prahe dňa 28. 11. 2025


Mgr. Milan Březina
manažér kvality

