

VYHLÁSENIE O ZHODE

Identifikačné údaje o distribútorovi:

REGULUS spol. s r.o.
Praha 4 - Modřany, Do Koutů 1897/3, PSČ 143 00
IČO: 453 17 020

Identifikačné údaje o výrobku:

Metakrylátový tesniací prostriedok SISEAL

Popis a určenie výrobku:

Metakrylátový tesniaci tmel sa používa k tesneniu kovových závitových spojov od 3/8" do 2" v rozvodoch vzduchu, vody, pitnej vody (do tlaku 1 Mpa a teploty 130°C), zemného plynu, propan-butánu (iba v plynnej forme o tlaku 5 bar a teplote až 70°C).

Údaj o použití spôsobe posúdenia zhody:

Zhoda bola posúdená podľa ust. § 12 odst. 3 písm. b) e) zákona č. 22/1997 Sb.
a podľa ust. § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

Odkaz na technické predpisy:

- Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH)
- Nařízení Komise (EU) č. 453/2010, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody
- Zákon č. 350/2011 Sb., zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)
- Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších předpisů

Odkaz na použité normy:

ČSN EN 10311:2005; ČSN EN 751-2:1998; ČSN EN ISO 9001:2016

Údaje o autorizovanéj osobe:

Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o.
autorizovaná osoba č. 227
Praha 10 - Hostivař, Pražská 810/16, PSČ 102 21
IČO: 250 52 063

Certifikáty, protokoly:

Certifikát výrobku č. 227/C5/2006/0224 ze dne 22. 5. 2006
Stavební technické osvědčení č. 227-STO-06-0224 ze dne 1. 3. 2006
Změna stavebního technického osvědčení č. 1/20 – 227-STO-06-0224 ze dne 22. 4. 2020
s platností do 31. 5. 2022
Protokol o certifikaci č. 227-P5-06-0224 ze dne 22. 5. 2006

Protokol o zkoušení č. 4/14/2004 ze dne 31. 5. 2004 vydaný
Ústavem pro výzkum a využití paliv, a.s.

Protokol o výsledku laboratorních zkoušek č. 03/11/A, B ze dne 12. 3. 2003 vydaný
Státním zdravotním ústavem, laboratoří hygieny vody

Potvrďujeme, že vlastnosti výrobku splňají základné požiadavky podľa tohto nariadenia, poprípade požiadavky iných technických predpisov, že výrobok je za podmienok obvyklého, poprípade výrobcom určeného použitia bezpečný a že jsme prijali opatrenia, ktorými zabezpečujeme zhodu všetkých výrobkov uvádzaných na trh s technickou dokumentáciou a so základnými požiadavkami.

Dátum a miesto vydania, meno a funkcia zodpovednej osoby:

V Prahe dňa 22. 4. 2020


.....
Mgr. Milan Březina

manažér kvality

REGULUS spol. s r.
Do Koutů 1897/3
143 00 PRAHA 4
(7)