

VYHLÁSENIE O ZHODE

Identifikačné údaje o výrobcovi:

REGULUS spol. s r.o.
Praha 4 - Modřany, Do Koutů 3/1897, PSČ 143 00
IČO: 453 17 020

Identifikačné údaje o výrobku:

Termostatické trojcestné ventily TSV

Popis a určenie výrobku:

Termostatické trojcestné ventily TSV slúžia k udržiavaniu minimálnej teploty vratnej vody do kotla alebo iného zdroja tepla na menovitej teplote.

Údaj o použitom spôsobe posúdenia zhody:

Zhoda bola posúdená podľa ust. § 12 odst. 3 písm. b) d) zákona č. 22/1997 Sb. a podľa ust. § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

Odkaz na technické predpisy:

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech, ve znění pozdějších předpisů

Odkaz na použité normy:

ČSN 137100:1988 Drobné armatury- Všeobecné technické předpisy
ČSN EN ISO 9001:2016 Systémy managementu jakosti - Požadavky
PN 03_1:2011 Technologický postup výroby termostatických trojcestných ventilů

Súbor deklarovaných technických vlastností:

otváracia teplota ventilu: od 45 °C do 72 °C (podľa typu)
menovitá svetlosť: od DN 25 do 50 (podľa typu)
max. prevádzkový pretlak: 6 bar
max. pracovná teplota: 95 °C

Údaje o autorizovanej osobe:

Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o.
autorizovaná osoba č. 227
Praha 10 - Hostivař, Pražská 810/16, PSČ 102 21
IČO: 250 52 063

Certifikáty, protokoly:


Certifikát výrobku č. 227/C5/2012/0179 zo dňa 11.4. 2012
Protokol o certifikácii č. 227-P5-12-0179 zo dňa 11.4.2012
Protokol o systéme riadenia výroby č. 227-KD-12-0178 zo dňa 11.4. 2012
Protokol o skúške: A 073/2014 zo dňa 16. 5. 2014

Potvrdzujeme, že vlastnosti výrobku spĺňajú základné požiadavky podľa tohto nariadenia, poprípade požiadavky iných technických predpisov, že výrobok je za podmienok obvyklého, poprípade výrobcom určeného použitia bezpečný a že sme prijali opatrenia, ktorými zabezpečujeme zhodu všetkých výrobkov uvádzaných na trh s technickou dokumentáciou a so základnými požiadavkami.



Dátum a miesto vydania, meno a funkcia zodpovednej osoby:

V Prahe dňa 23. 6. 2025


Mgr. Milan Březina
manažér kvality

