

VYHLÁSENIE O ZHODE

Identifikačné údaje o výrobcovi:

REGULUS spol. s r.o.
Praha 4 - Modřany, Do Koutů 3/1897, PSČ 143 00
IČO: 453 17 020

Identifikačné údaje o výrobku:

Ventil termostatický bezpečnostný DBV 2

Popis a určenie výrobku:

Ventil termostatický bezpečnostný DBV 2 vo vykurovacích systémoch so zdrojom tepla na tuhé palivá bez dochladzovacieho výmenníka ako ochrana zdroja tepla proti prehriatiu.

Údaj o použitom spôsobe posúdenia zhody:

Zhoda bola posúdená podľa ust. § 12 odst. 3 písm. b) zákona č. 22/1997 Sb. a podľa ust. § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

Odkaz na technické predpisy:

Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů

Odkaz na určené a ostatné technické normy:

ČSN EN 1490:2016; ČSN EN 1213:2001; ČSN 137100:1965; ČSN 130010:1990

Úplný súbor deklarovaných technických vlastností:

menovitá svetlosť: DN 20
pripojenie rúrok: G 3/4" vonkajší
pripojenie zdroja tepla: R 3/4" vonkajší (kuželový)
min. priemer prípojného potrubia: DN 16
menovitý tlak: PN 6

max.pracovný tlak vykurovacej kvapaliny: 4 bar
max.pracovný tlak studenej vody: 6 bar
max. pracovná teplota kvapaliny: 110 °C
otváracia teplota ventilu: 97 ± 2 °C
Max. chladiaci výkon*) (zdvih oboch členov): 220 kW
Max. chladiaci výkon*) (zdvih jedného člena): 140 kW
Kvs pri teplote 110 °C (zdvih oboch členov): 2 m³/h
Kvs pri teplote 110 °C (zdvih jedného člena): 1,3 m³/h
Hmotnosť: 0,70 kg

*) Pri týchto parametroch chladiacej vody pred ventilom: tlak 2 bar, teplota 15 °C.

Údaje o autorizovanej osobe:

Výzkumný ústav pozemných staveb - Certifikační společnost, s.r.o.
autorizovaná osoba č. 227
Praha 10 - Hostivař, Pražská 810/16, PSČ 102 21
IČO: 250 52 063

Certifikáty, protokoly:


Certifikát výrobku č. 227/C5/2025/0412 zo dňa 28.11.2025
Protokol o certifikácii č. 227-P5-25-0412 zo dňa 28.11.2025
Protokol o skúške č. A127/2025 zo dňa 25.11.2025

Potvrdzujeme, že vlastnosti výrobku spĺňajú základné požiadavky podľa tohto nariadenia, poprípade požiadavky iných technických predpisov, že výrobok je za podmienok obvyklého, poprípade výrobcom určeného použitia bezpečný a že sme prijali opatrenia, ktorými zabezpečujeme zhodu všetkých výrobkov uvádzaných na trh s technickou dokumentáciou a so základnými požiadavkami.



Dátum a miesto vydania, meno a funkcia zodpovednej osoby:

V Prahe dňa 28.11.2025


Mgr. Milan Březina
manažér kvality

