

VYHLÁSENIE O ZHODE

Identifikačné údaje o výrobcovi:

REGULUS spol. s r.o.
Praha 4 - Modřany, Do Koutů 3/1897, PSČ 143 00
IČO: 453 17 020

Identifikačné údaje o výrobku:

Ventil tlakový a teplovodný PTR

Popis a určenie výrobku:

Ventil tlakový a teplovodný PTR slúži ako ochrana zásobníka ohriatej pitnej vody pred prekročením maximálnej pracovnej teploty alebo tlaku

Údaj o použitom spôsobe posúdenia zhody:

Zhoda bola posúdená podľa ust. § 12 odst. 3 písm. b) zákona č. 22/1997 Sb. a podľa ust. § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

Odkaz na technické predpisy:

Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů

Odkaz na určené a ostatné technické normy:

ČSN EN 1490:2016; ČSN EN 1213:2001; ČSN 137100:1965; ČSN 130010:1990

Úplný súbor deklarovaných technických vlastností:

max.pracovný tlak: 7; 10 bar
otváracia teplota ventilu: 92 ± 3 °C
výtokový súčiniteľ: 0,54
prierez sedla ventilu: 95 mm²
pripojovacie rozmery: G 3/4" M x G 3/4" F
hmotnosť: 160 g

Údaje o autorizovanej osobe:

Výzkumný ústav pozemných staveb - Certifikační společnost, s.r.o.
autorizovaná osoba č. 227
Praha 10 - Hostivař, Pražská 810/16, PSČ 102 21
IČO: 250 52 063

Certifikáty, protokoly:


Certifikát výrobku č. 227/C5/2025/0410 zo dňa 28. 11. 2025
Protokol o certifikácii č. 227-P5-25-0410 zo dňa 28. 11. 2025
Protokol o skúške č. A125/2025 zo dňa 25.11.2025
Protokol o skúške č. 39-18744/JP zo dňa 19.11.2025

Potvrdzujeme, že vlastnosti výrobku spĺňajú základné požiadavky podľa tohto nariadenia, prípadne požiadavky iných technických predpisov, že výrobok je za podmienok obvyklého, popřípadе výrobcom určeného použitia bezpečný a že sme prijali opatrenia, ktorými zabezpečujeme zhodu všetkých výrobkov uvádzaných na trh s technickou dokumentáciou a so základnými požiadavkami.



Dátum a miesto vydania, meno a funkcia zodpovednej osoby:

V Prahe dňa 28. 11. 2025


Mgr. Milan Březina
manažér kvality

